545 E Algonquin Road, Suite H
Arlington Heights, IL 60005 USA

Telephone: 847-439-5667
intertek.com

Published: 5-Nov-26
Revised:

Public Notice ID: PN-2026-447

Misrepresentation of Intertek Certified Product / Représentation erronée du produit certifié Intertek

Ningbo Linsheng Electric Co., Ltd, Manual Transfer Switch, Model LSTK20 | Ningbo Linsheng Electric Co., Ltd, Interrupteur de transfert manuel, Modèle LSTK20

Notification Type:	Misuse of Certification Mark / Mauvaise utilisation des marques de certification
Certification Type:	ETL Listed - US and Canada

Notification

Intertek notifies consumers that the ETL label on this product is misleading, stating that this is a manual "transfer switch", giving the impression that the product is certified to transfer switch standards and able to be used safely in this capacity. This is misleading to the consumer, as this product is NOT certified to transfer switch standards.

Intertek informe les consommateurs que l'étiquette ETL sur ce produit est trompeuse, indiquant qu'il s'agit d'un "interrupteur de transfert" manuel, donnant l'impression que le produit est certifié selon les normes des interrupteurs de transfert et peut être utilisé en toute sécurité à cette fin. Cela induit en erreur le consommateur, car ce produit n'est PAS certifié selon les normes des interrupteurs de transfert.

Company Identification

Ningbo Linsheng Electric Co., Ltd

Product Identification

Ningbo Linsheng Electric Co., Ltd, Manual Transfer Switch, Model LSTK20: This product is labeled as a manual transfer switch, giving the impression to the consumer that the product can be used safely in a transfer switch capacity, but this product is not certified to transfer switch standards. This notice is to make the consumer aware of the misleading product name on the ETL label, and to clarify that this should not be used as a transfer switch. Photo of the ETL mark and nameplate on page two.

Ningbo Linsheng Electric Co., Ltd, Commutateur de transfert manuel, Modèle LSTK20 : Ce produit est étiqueté comme un commutateur de transfert manuel, donnant l'impression au consommateur que le produit peut être utilisé en toute sécurité comme commutateur de transfert, mais ce produit n'est pas certifié selon les normes des commutateurs de transfert. Cet avis a pour but d'informer le consommateur du nom trompeur du produit sur l'étiquette ETL, et de préciser qu'il ne doit pas être utilisé comme commutateur de transfert. Photo de la marque ETL et de la plaque signalétique à la page deux.

Hazard Involved

The Intertek Label on the product is misleading. The overall product has not been evaluated to applicable Canadian Safety standards for transfer switches. The product name on the ETL label is misleading to the consumer pertaining to what standards the product is ETL certified to. | L'étiquette Intertek sur le produit est trompeuse. Le produit dans son ensemble n'a pas été évalué selon les normes de sécurité canadiennes applicables pour les interrupteurs de transfert. Le nom du produit sur l'étiquette ETL induit en erreur le consommateur sur les normes auxquelles le produit est certifié ETL.

What To Do

Be aware that this product is not certified to applicable Canadian safety standards for a generator transfer switch. Please return to seller if this was the intended use of the product.

Sachez que ce produit n'est pas certifié selon les normes de sécurité canadiennes applicables pour un interrupteur de transfert de générateur. Veuillez le retourner au vendeur si c'était l'utilisation prévue du produit.

545 E Algonquin Road, Suite H
Arlington Heights, IL 60005 USA

Telephone: 847-439-5667
intertek.com

Photos and Images / Photos et images



